令和7年4月28日

雲南広域連合

広域連合長 石 飛 厚 志

設計図書等に関する質問の回答書

令和7年4月23日付け質問のあった事項について、次のとおり雲南市建設工事等事後審査型条件付一般競争入札実施要領第10条第2項の規定により回答します。

工事又は業務名	消防庁舎大規模改修事業雲南消防署庁舎改修工事（機械設備）
質問事項	回 答
<p>1. 図面番号 M-24 に記載されている室外機 GHP7・8 から室内機 GHP8-1 までの既設冷媒管の更新について、既設冷媒管のルートは建物の構造上3階天井内から小会議室2の隠蔽配管スペースを經由し、2階消防署事務室天井内を通り室外機置場へと配管されており、更新作業時に通信電源線、排気ダクト等の干渉や消防署事務室及び通信指令室への影響が懸念されます。空調室外機について既設冷媒管対応型を使用することを前提に、空調室外機 GHP7・8 から室内機 GHP8-1 までの冷媒管は既設冷媒管を使用してよろしいか。</p> <p>(別紙参照)</p>	<p>1. 設計どおりとする。</p>
<p>2. 図面番号 M-24 に記載されている空調室内機 GHP7-3 のドレン配管について、庁舎正面の意</p>	<p>2. 設計どおりとする。</p>

匠を考慮して室内機のドレン能力及び勾配等に問題がない場合、室内機 GHP7-2 系統の既設ドレン管に接続してよろしいか。

(別紙参照)