

令和8年度

消防用ホース仕様書

雲南消防本部

1. 総則

- (1) この仕様書は、雲南消防本部が消防活動用として令和8年度に購入する消防用ホース及びこれに装着する結合金具について必要な事項を定めるものである。
- (2) 消防用ホースには自主表示機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示〈消〉及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した旨の表示〈NS〉が付されていること。
- (3) 結合金具には、自主表示機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示〈消〉及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した旨の表示〈NS〉が付されていること。
- (4) 装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格した旨の表示〈認〉が付されていること。
- (5) この仕様書の細部事項に生じた疑義については、雲南消防本部と協議のうえ、指示又は承認を受けるものとする。

2. 仕様・規格

- (1) ジェットホース Dライトエースα（低圧力損失ホース）（芦森工業株式会社製）又は、キンパイホース NewプロランナーA（低圧力損失ホース）（帝国繊維株式会社製）とし、下記の仕様を満たすこと。
- (2) ホースのジャケット部の織り組織は綾織とする。
- (3) ホース内張樹脂は、合成樹脂とする。
- (4) 結合金具は、差込式とする。
- (5) その他の仕様については、別紙特別仕様書のとおり。

3. 納入（納入数）

- (1) 65mm×20m 10本
- (2) 50mm×20m 10本

4. 検査

- (1) 納入検査は、雲南消防本部において実施する。
- (2) 納入数量、保護布の長さ及びホースの変形等について確認を行う。
- (3) 納入検査時の不良箇所は、契約納期までに改善又は取替えを行うものとする。

5. 保証

- (1) 納入後であっても材質や製造上の不良における不具合が生じた場合は、受注者の責任において修理又は交換を行うこととする。
- (2) 保証期間は、納入後1年間とする。ただし、保証期間後であっても製造上の不備、欠陥に起因する故障又は破損の一切は、無償で取替え又は修理を行うこと。

6. 納入場所

雲南市木次町里方1100番地6

雲南消防本部

7. 納入期限

令和9年2月26日(金)

※受注業者は契約後、担当者に事前連絡のうえ、納入日を決定するものとする。


8. その他

(1) 国内にて製造されたもので、製造年は最新年のものとする。

(2) 納入にかかる費用は受注者が負担することとする。

〈雲南消防本部 消防用ホース特別仕様書〉

品名	消防用ホース（低圧力損失）					契約納期	9	年	2	月	26	日
検定/製造年	検定	検定品	製造年	最新	年製	実納期		年		月		日
口径・長さ・本数	65	mm	20	M	10	本	金具	町野式（差込式）				
	50	mm	20	M	10	本	金具取付方法	リング締				
ホース色	標準色					光輪有無	無し					
蓄光・反射	無し					保護布の長さ	保護布（65mm、20cm）					
ホース巻姿	一重巻（円巻）						保護布（50mm、20cm）					
特殊仕様	綾織					保護布（色）	65赤・50青					
文字刷込有無	有り					特殊仕様	無し					
備考												



刷込文字	雲消				
刷込場所	メス側表保護布付近				
刷込書体	MS Pゴシック	文字色	黒	文字サイズ	落札後協議
中央線有無	無し	中央線（色）		中央線（幅）	
その他					
特記事項					